



euroclima®



Climatix IC Cloud Services

Fernzugriff!

Remote control!

Accesso remoto!



ET 177-0

Il Suo sistema è dotato della seguente opzione:

Climatix IC

- 1) Collegare il cavo di rete con accesso a Internet alla porta "Ethernet" del controller Siemens (POL638/POL648)
- 2) Abilitare la porta 443 (https) nella rete in loco (server: <https://clx.ccl.climatixic.com>)
- 3) Adattare le impostazioni IP alla rete in loco sul controller Siemens sotto „Tutte le impostazioni --> configurazione --> Comunicazione Controller --> IP config.“
- 4) Riavviare il controller e controllare nel menu info se i punti „Comunicazione“ --> „OK“ e „Cloud server“ --> „Connected“ vengono visualizzati sotto Climatix-IC (in caso contrario, ci sono ancora problemi di rete)
- 5) Le seguenti informazioni devono essere inviate al referente di Euroclima (accesso al servizio cloud verrà attivato a breve)
 - Codice di attivazione (nel menu info sotto Climatix-IC)
 - Indirizzo edificio in cui è installato UTA
 - Indirizzi e-mail + livello utente che dovrebbe avere accesso al servizio cloud

			Data	07.05.24	Kunde
			Gez.	MaWi	
A	In Bearbeitung	16.07.24	wscad01	Contr.	
Zust.	Variante	Data	Nom	Norm	



Climatix IC

Positione	=	
Positionsnummer	+	
Pagine		
Totale 1	Projektnummer	Pag. 1
Attuale 1	Projektbezeichnung	von 1Bl.